



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Красина ул., д. 27, стр.1, Москва, 123056. Телефон: 254-10-55, факс: 254-10-13, e-mail: mail@mostehnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

18 сентября 2013.

№ 2.2/56/18
Москва

**Леушин Олег Николаевич, художественный руководитель
ГБУК г.Москвы «Московский театр на Юго-Западе».**
(ФИО руководителя и наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

**Государственный инспектор отдела по надзору за потребителями электрической и тепловой энергии
Узваров Виктор Константинович.**

(должность, инициалы и фамилия лица, составившего предписание)

на основании Акта проверки № 2.2/56/18 от 18 сентября 2013 в отношении **ГБУК г.Москвы «Московский театр на Юго-Западе»: юридический и фактический адрес – 119571, г.Москва, Вернадского проспект, д.125.**

(для индивидуального предпринимателя - ФИО;

ИНН: 7729217597, ОГРН: 1027739556481, ОКВЭД: 92.31.21.

(для юридического лица - полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН)

в присутствии **Лямина Дениса Михайловича – первого заместителя художественного руководителя.**

(должность, инициалы и фамилия законного /уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

с участием _____ нет

(должность, инициалы и фамилия представителей иных организаций)

предписываю:

№	Меры по устранению выявленных нарушений	Сроки устранения нарушений
1	2	3
1.	Представить Разрешение на присоединение мощности (п.1.8.1. ПТЭЭП).	01.01.2014.
2.	Представить Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (п.1.8.1. ПТЭЭП).	01.01.2014.
3.	Направить заместителя ответственного за электрохозяйство на обучение в комиссию органов Ростехнадзора для обучения и прохождения проверки знаний действующих Норм и Правил, с присвоением группы по электробезопасности не ниже IV (п. 1.4.28. ПТЭЭП).	01.01.2014.
4.	Представить однолинейную схему электрических соединений. (п.1.5.18. ПТЭЭП).	01.01.2014.
5.	Провести медицинское освидетельствование здоровья электротехнического персонала (п.1.2.3. МПОТ(ПБ)ЭЭ).	01.01.2014.

1	2	3
6.	Представить Перечень должностей ИТР и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности (п. 1.8.2. ПТЭЭП).	01.01.2014.
7.	Представить Перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе 1 по электробезопасности (п. 1.8.2. ПТЭЭП).	01.01.2014.
8.	Представить Перечень работ разрешенных в порядке текущей эксплуатации (п. 1.8.2. ПТЭЭП).	01.01.2014.
9.	Представить список работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок (п.1.8.2. ПТЭЭП).	01.01.2014.
10.	Представить Список работников имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды (п. 1.8.2. ПТЭЭП).	01.01.2014.
11.	Представить Журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании (п. 1.8.9. ПТЭЭП).	01.01.2014.
12.	Представить инструкцию по охране труда (п. 2.2.4. ПТЭЭП).	01.01.2014.
13.	Представить График ремонтов электроустановки. (п. 1.6.3. ПТЭЭП).	01.01.2014.
14.	Укомплектовать электроустановку проверенными и испытанными электрозащитными средствами в полном объеме (приложение №8. ИПИСЗИЭ).	01.01.2014.
15.	Нанести диспетчерские наименования на двери распределительных щитов (п.2.2.20. ПТЭЭП).	01.01.2014.
16.	Закрыть открытые токоведущие части в распределительных щитах (п. 2.2.4. ПТЭЭП).	01.01.2014.
17.	Заменить аппараты защиты С-45 в распределительных щитах, запрещенных к использованию Ростехнадзором.	01.01.2014.
18.	Выполнить цветовое обозначение электропроводки в распределительных щитах (п. 2.1.31. ПУЭ).	01.01.2014.
19.	Выполнить подключение под 1 винт не более 2-х медных проводников в распределительных щитах (п. 3.4.7. ПУЭ).	01.01.2014.
20.	Отмаркировать (не обозначенные) направления в этажных щитах, с указанием присоединенных нагрузок (п. 2.12.5. ПТЭЭП).	01.01.2014.
21.	Выполнить оконцевание электропроводки в распределительных щитах ПУЭ).	01.01.2014.
22.	Провести очистку электроустановки от пыли и грязи (п. 2.2.17. ПТЭЭП).	01.01.2014.

Настоящее предписание выдано для принятия надлежащих мер по устранению выявленных нарушений.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направлять в письменном виде в установленные сроки в МТУ Ростехнадзора по адресу: г. Москва ул. Красина д.27 стр.1.

Невыполнение предписания в установленный срок, является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен Д.М.Лямин первый зам. худ. руководителя Д.М.Лямин.
(подпись законного / уполномоченного представителя юридического лица/индивидуального предпринимателя)

С предписанием ознакомлены _____
(подписи лиц присутствовавших и участвовавших при проведении проверки)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи _____

Лицо, вынесшее предписание:

Государственный инспектор

(должность лица, вынесшего предписание, штамп)

(подпись)

Государственный инспектор отдела
по надзору за потребителями
электрической и тепловой энергии
МТУ Ростехнадзора
№ 6
В.К.Узваров.
(подпись и фамилия)

Экземпляр предписания на 1-м листе для исполнения получил 18 сентября 2013.

Первый зам. худ. руководителя Д.М.Лямин.

(должность лица, получившего предписание; ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица
или ФИО индивидуального предпринимателя)

Д.М.Лямин
подпись

* в сфере государственного строительного надзора



№	Адрес по которому выявлены нарушения	Сроки устранения нарушений
1	Предписание Разрешение на присоединение мощности (п.1.3.1 ПТЭЭП)	01.01.2014
2	Предписание на выполнение балансовой независимости и электротехнической безопасности (п.1.8.1 ПТЭЭП)	01.01.2014
3	Направление на обучение ответственного за электрохозяйство не обучившимся лицам органам Ростехнадзора для обучения в рамках плана проверки знаний специалистов Нормы и Правила, с присоединением группы по электробезопасности во главе IV (п.1.4.28 ПТЭЭП)	01.01.2014
4	Предписание одностороннюю схему электрических соединений (п.1.5.18 ПТЭЭП)	01.01.2014
5	Привести механическое обслуживание оборудования электроустановки (п.1.2.3. МКОУ (п. 73)	01.01.2014